




**Сертификационный испытательный центр  
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕКС»**  
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050017, г. Алматы,  
микрорайон Первомайский, ул. Ворошилова 2В  
Телефон 8(727) 313-23-30, E-mail: lab@tekscert.kz  
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0650 от 15 декабря 2014 г.



Кол-во листов 2  
Лист 1

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1938/СМ**  
от «12» июня 2018 г.

**Место проведения испытания:** СИЦ ТОО «ТЕКС», г. Алматы, мкр-н. Первомайский, ул. Ворошилова, 2В

**Наименование продукции:** Двери металлические класса Атамекен т. м. «Метако» (класс прочности М2, М3)

**Дата поступления образцов:** 04.06.2018 г.

**Акт отбора:** 04.06.2018 г.

**Количество поступивших образцов:** 1 шт.

**Заявитель (адрес):** ТОО ПФ «МЕТАКО», РК, г. Алматы, пр. Райымбека, 162 А

**Вид испытаний:** сертификационный

**Изготовитель (страна, фирма-изготовитель):** РК, ТОО ПФ «МЕТАКО», г. Алматы, пр. Райымбека, 162 А

**Дата изготовления продукции:** 04.2018 г.

**Срок годности:** не ограничен

**Дата начала и окончания испытаний:** с 04.06.2018 г. по 12.06.2018 г.

**Обозначение и наименование НД:** ТР утв. ПП РК № 724 от 15.10.2016г. «Требования к маркировке продукции»; ТР утв. ПП РК №1202 «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010 г; ТР утв. ПП РК №1353 «Требования к безопасности металлических конструкций» от 31.12.2008 г; ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. ТУ»;

**Условия проведения испытания:** температура 23°C, влажность 74 %

**Результаты испытаний:**

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний, пункты НД	НД, пункты НД, норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Лаборатория испытаний строительных материалов и мебели (ЛИСМиМ)			
Маркировка	ТР № 724 от 15.10.2016 г.	ТР от 15.10.2016. № 724. Информация для потребителя при реализации продукции представляется с продукцией, текстом, условными обозначениями и (или) рисунками на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем (производителем) и (или) поставщиком. 8. Информация для потребителя на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-	Информация для потребителя представлена в паспорте качества          информация для потребителя представлена на

1	2	3	4
		<p>изготовителя; контрэтикетке, ярлыке, наклейке (стикере), документах, памятках (листах вкладышах) по применению и текст в маркировке наносятся на казахском и русском языках</p> <p>Информация для потребителя излагается с учетом норм правописания казахского и русского языка, на котором дается информация для потребителя о продукции.</p> <p>9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах).</p> <p>10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным нормативными документами по стандартизации, и представляется в четкой и легко читаемой форме.</p>	<p>государственном и русском языках</p> <p>информация расположена в удобном для чтения месте</p> <p>информация четкая и легко читаемая выполнена печатным способом</p>
<p>Геометрические размеры, мм:</p> <p>- длина</p> <p>- ширина</p>	ГОСТ 31173-2003, п. 7.2.1	<p>ГОСТ 31173-2003, п. 5.2.2</p> <p>2100±3</p> <p>960±3</p>	<p>2100</p> <p>960</p>
Внешний вид	ГОСТ 31173-2003 п. 7.2.4	<p>ГОСТ 31173-2003, п. 5.3.8, 5.4.3</p> <p>цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя. Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния 0,6- 0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются. Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины</p>	<p>не имеет дефектов поверхности (рисков, царапин), трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины, разности цвета и глянца. Цвет соответствует образцам-эталонам</p>

Заведующий ЛИСМиМ:  Ляшева Г.В.

Исполнитель:  Еленова С. Б.

Частичная перепечатка протокола без разрешения СИЦ ТОО «ТЕКС» запрещена.

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.