



**Сертификационный испытательный центр
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕКС»**

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050017, г. Алматы, микрорайон Первомайский, ул.Ворошилова 2В
Телефон 8(727) 313-23-30, E-mail: lab@tekscert.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0650 от 15 декабря 2014 г.

“ТЕКС” ЖШС
“Сертификация
сынау орталығы”
Алматы қаласы,
Маметовқа к-сі, 67,
Алматы қ-сі, 2В
ТОО “ТЕКС”
“Сертификационный
испытательный центр”
г. Алматы,
ул. Маметовой, 67,
ул. Ворошилова, 2В
“12” 06 2018 г.
№ 1936 / С.С. /

Кол-во листов 2
Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1936/СМ
от «12» июня 2018 г.

Место проведения испытания: СИЦ ТОО «ТЕКС», г. Алматы, мкр-н. Первомайский, ул. Ворошилова, 2В

Наименование продукции: Двери противопожарные т. м. «Метако» (ЕI 60)

Дата поступления образцов: 04.06.2018 г.

Акт отбора: 04.06.2018 г.

Количество поступивших образцов: 1 шт.

Заявитель (адрес): ТОО ПФ «МЕТАКО», РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 162 А

Вид испытаний: сертификационный

Изготовитель (страна, фирма-изготовитель): РК, ТОО ПФ «МЕТАКО», г.Алматы, пр.Райымбека, 162 А

Дата изготовления продукции: 04.2018 г.

Срок годности: не ограничен

Дата начала и окончания испытаний: с 04.06.2018 г. по 12.06.2018 г.

Обозначение и наименование НД: ТР утв. ПП РК № 724 от 15.10.2016г. «Требования к маркировке продукции»; ТР утв. ПП РК №1202 «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010 г; ТР утв. ПП РК №1353 «Требования к безопасности металлических конструкций» от 31.12.2008 г; ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. ТУ»;

Условия проведения испытания: температура 23°С, влажность 74 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний, пункты НД	НД, пункты НД, норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Лаборатория испытаний строительных материалов и мебели (ЛИСММ)			
Маркировка	ТР № 724 от 15.10.2016 г.	ТР от 15.10.2016. № 724. Информация для потребителя при реализации продукции представляется с продукцией, текстом, условными обозначениями и (или) рисунками на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем (производителем) и (или) поставщиком. 8. Информация для потребителя на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-изготовителя; контрэтикетке, ярлыке,	Информация для потребителя представлена в паспорте качества информация для потребителя представлена на государственном и

1	2	3	4
		<p>наклейке (стикере), документах, памятках (листах вкладышах) по применению и текст в маркировке наносится на казахском и русском языках</p> <p>Информация для потребителя излагается с учетом норм правописания казахского и русского языка, на котором дается информация для потребителя о продукции.</p> <p>9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах).</p> <p>10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным нормативными документами по стандартизации, и представляется в четкой и легко читаемой форме.</p>	<p>русском языках</p> <p>информация расположена в удобном для чтения месте</p> <p>информация четкая и легко читаемая выполнена печатным способом</p>
Геометрические размеры, мм: - длина - ширина	ГОСТ 31173-2003, п. 7.2.1	<p><u>ГОСТ 31173-2003, п. 5.2.2</u></p> <p>2100±3 960±3</p>	<p>2100 960</p>
Внешний вид	ГОСТ 31173-2003 п. 7.2.4	<p><u>ГОСТ 31173-2003, п. 5.3.8, 5.4.3</u></p> <p>цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя. Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния 0,6- 0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются. Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины</p>	<p>не имеет дефектов поверхности (рисков, царапин), трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины, разности цвета и глянца. Цвет соответствует образцам-эталонам</p>

Заведующий ЛИСМиМ:  Ляшева Г.В.

Исполнитель:  Еленова С. Б.

**Частичная перепечатка протокола без разрешения СИЦ ТОО «ТЕКС» запрещена.
Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.**